

№ 0006247

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
РОСС.RU.32320.04ИЦРО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 23.05.2024 по 22.05.2029

ОКПД2 22.23.19.000

№ RU.RU.11ПБ44.H01144

ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПАК»

ОГРН: 1105010000875, ИНН: 5078019239

Адрес: 141960, Московская область, Талдомский район, рп. Запрудня, ул. Ленина, д. 1,
корпус 109, этаж 2, комн. 3. Телефон: +7 (926)654-73-57, E-mail: office@psk-pack.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПАК»

Адрес: 141960, Московская область, Талдомский район, рп. Запрудня, ул. Ленина, д. 1,
корпус 109, этаж 2, комн. 3

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 108808, г.
Москва, вн.тер.г. поселение Первомайское, п. Первомайское, ул. Центральная, д.
24, помещ. 19п. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44.
Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Элементы водосточных систем RUPLAST. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30244-94 «Материалы
строительные. Методы испытаний на горючесть» - группа умеренногорючие Г2,
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на
воспламеняемость» - группа умеренновоспламеняемые В2, ГОСТ Р 51032-97
«Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» -
группа по распространению пламени по поверхности не распространяющие РП1.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-
2015(ISO 9001:2015) № РОСС RU. 32289.OC002.C00034 от 06.05.2022 года,
выданного ОС ООО НТЦ «ЭСОТ» свидетельство № РОСС RU. 32289.04НСТО

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

TU 22.23.19-001-63543629-2017 Элементы водосточных систем
RUPLAST

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.Н. Гусарова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Гусаров



Сертификат не применяется при обязательной сертификации